

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 1-3.

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft, mint Ajánlatkérő „Az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont erősáramú hálózatának karbantartása és hibaelhárítási szolgáltatás nyújtása” tárgyban, uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt eljárást folytat le.

Az eljárást megindító felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbankban) 2018. február 6-án, **2018/S 025-054017** szám alatt jelent meg.

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 56. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján – az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

**1) A karbantartási munkálatok konkrétan mire terjednek ki?
A feltöltött dokumentumokban eltérést találtunk!**

"Közbeszerzési dokumentum erősáramú rendszerek karbantartása_180201_faksz.pdf" 21. oldal "Az ajánlattevő feladata" 2. bekezdésében: "...magába foglalja középfeszültségű kábelezt és kapcsoló berendezéseket a transzformátorokat,...". Illetve a 32. oldalon "Üzemvitel Villamos Berendezések:" bekezdésben szereplő: "...4db ABB 22/0,42 kV-os transzformátor..."

Ezen szakaszok alapján transzformátorok teljes mértékben részét képezik a karbantartásnak.

Míg a "felhívás erősáramú rendszer karbantartása_180201_faksz.pdf" dokumentum 2. oldal II.2.4)-es részben "...Az ajánlattevő feladatainak fizikai határa a középfeszültségű betáplálás transzformátorainak szekunder sorkapcsától a végberendezések sorkapcsáig terjedő 0,4kV-os hálózatrész, amely magába foglalja transzformátorok szekunder kapcsai felől érkező toksíneket a fő elosztókat és abban elhelyezett kapcsoló elemeket..."
Ezen szakasz alapján viszont, csak a transzformátorok szekunder kapcsolóitól értendő a karbantartás.

Válasz:

A karbantartási munkákkal érintett rendszerek a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban kerültek megfogalmazásra. A kiegészítő tájékoztatás kérdésben felvetett – dokumentumok közti – eltérést az ajánlatkérő azzal javítja, hogy módosítja az ajánlati felhívás II.2.4) pontját, megteremtve ezzel a teljes összhangot a műszaki leírásban előírt feladatokkal.

A felhívás módosításáról az ajánlatkérő hirdetményt tesz közzé, melyben az ajánlattételi határidőt (2018. március 21-ig) meg fogja hosszabbítani.

2) Az alvállalkozóként igénybe vett gazdasági szereplőknek pontosan mely dokumentumokat kell benyújtaniuk a feltöltött "nyilatkozatminták.docx" dokumentumból?

Az alvállalkozónak egyik nyilatkozatot sem kell kitöltenie. Amennyiben ugyanakkor az ajánlattevő az alvállalkozó kapacitásaira kíván támaszkodni az alkalmassági

minimumkövetelmények igazolása körében, akkor az alvállalkozónak csatolnia kell a Kbt. 65. §-ának (7) és (9) bekezdéseiben előírt igazolásokat és nyilatkozatokat.

3) A megjelölt 8 fő technikus és 2 fő mérnök személyzetnek mind az ajánlattevő mind az alvállalkozók részéről rendelkezésre kell állni? Vagy az egyes feladatoknál elegendő együttesen ezt a létszámot biztosítani?

Az ajánlattevő – főszabály szerint – a felhívás III.1.3) pontjának M/2 alpontja tekintetében akkor alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlati felhívásban meghatározott módon igazolja az előírt alkalmassági feltételek teljesülését. Az ajánlattevő jogosult ugyanakkor arra, hogy az M/2 alkalmassági feltétel igazolása körében más személy (szervezet) kapacitására támaszkodjon. Ebben az esetben az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában bevont személynek (szervezetnek) együttesen kell igazolnia az alkalmasságát.

Amennyiben az ajánlattevő önállóan igazolja az M/2. alkalmassági feltétel teljesülését, akkor nem szükséges más személy (szervezet) kapacitására támaszkodnia. Ebben az esetben az alvállalkozónak nem kell külön igazolnia az alkalmasságát.

4) A "vállalkozási_szerződés_erősáramú_rendszerek_karbantartása_180201_faksz.pdf" dokumentum 12.1 pontjában említett munkanapló átadása milyen formában lesz elvárt? Papír formátum, elektronikus formátum, esetleg mind a kettő?

Válasz: Az ajánlatkérő a vállalkozási szerződés tervezetében nem határozta meg a munkanapló átadásának formáját. A feleknek ezt az együttműködési kötelezettség keretében közösen kell meghatározniuk a teljesítés során.

5) A 4) kérdésben említett dokumentum 9. pontjában kért eszközök és anyagok biztosítása érdekében egy listát erről a **Megrendelő** mikor tud biztosítani a **Vállalkozó** részére?

Válasz:

A 2. sz mellékletben hivatkozott műszaki tartalomban leírtak alapján a Vállalkozó állapítja meg.

6) Kérjük megadni a főelosztó berendezések darabszámát és a mezők számát.

Válasz: 22kV-on 4db főelosztó berendezés egyenként 10mezős;7mezős;3 mezős; 3 mezős A 0,4kV- os főelosztók 8db. A pontos kialakítás a megvalósulási tervekből kiolvasható. A kiviteli tervek és megvalósulási tervek az alábbi linkről letölthetők:

https://dokushare.elialps.hu/ELI_Megval%C3%B3sul%C3%A1si_tervek/Shared%20Documents/Erosaram

**felhasználónév: ext-eli-alps\Elektromoskarbantarto
jelszó: OULx1XMUvuoN1poiGooz**

7) Kérjük megadni az alelosztó berendezések darabszámát.

Válasz:

A megvalósulási tervekből kiolvasható.

A kiviteli tervek és megvalósulási tervek az alábbi linkről letölthetők:

https://dokushare.eli-alps.hu/ELI_Megval%C3%B3sul%C3%A1si_tervek/Shared%20Documents/Erosaram

felhasználónév: ext-eli-alps\Elektromoskarbantarto

jelszó: OUIx1XMUvuon1poiGooz

8) Kérjük megküldeni a főáramköri összefüggési rajzot.

Válasz:

A megvalósulási tervekből kiolvasható.

A kiviteli tervek és megvalósulási tervek az alábbi linkről letölthetők:

https://dokushare.eli-alps.hu/ELI_Megval%C3%B3sul%C3%A1si_tervek/Shared%20Documents/Erosaram

felhasználónév: ext-eli-alps\Elektromoskarbantarto

jelszó: OUIx1XMUvuon1poiGooz

9) Az M2. alkalmassági minimumkövetelményben szereplő villamosmérnök szakembert egyenértékűnek tekintik a villamos üzemmérnökkel?

Válasz:

Alkalmas minden erősáramú szakirányokon végzett és minimum 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező villamos mérnök Bsc, Msc, okleveles villamos mérnök.

10) A Közbeszerzési dokumentum 32. oldalán utalnak a bejárásra, viszont időpontot, vagy bejutási feltételeket nem találunk erre vonatkozóan. Kérem adják meg, hogy mikor tudjuk a bejárást elvégezni.

Válasz:

Ajánlatkérő nem biztosít a közbeszerzési eljárásban helyszíni szemlét. A közbeszerzési dokumentum hivatkozott rendelkezését úgy kell értelmezni, hogy a teljesítés időszakában a nyertes ajánlattevő számára biztosított a bejárási lehetőség.

11) Kérem adják meg a részletes leírást a pontosan elvégzendő feladatokról és mennyiségekről, és berendezéslistát is küldjenek.

Válasz:

A kiviteli tervek és megvalósulási tervek az alábbi linkről letölthetők:

https://dokushare.eli-alps.hu/ELI_Megval%C3%B3sul%C3%A1si_tervek/Shared%20Documents/Erosaram

felhasználónév: ext-eli-alps\Elektromoskarbantarto

jelszó: OUIx1XMUvuon1poiGooz

A karbantartással érintett rendszer kialakítása a kiviteli és megvalósulási tervekben szerepel. A szerződéstervezet 6.3 pontjában szereplő Karbantartási és Hibaelhárítási (belső) Utasítást, illetve Kézikönyvt, valamint a karbantartási ütemtervet a nyertes Ajánlattevőnek kell elkészítenie.

Szeged, 2018. március 7.

Tisztelettel

DR. HERCZEG ÁGNES
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
6726 Szeged, Németh András utca 15.
E-mail: herczeg.agnes@yahoo.it
Lajstromszám: 00116

dr. Herczeg Ágnes
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó